

Số : 596 /TMBG-BV

Đông Hưng, ngày 10 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp có đủ năng lực sửa chữa, vệ sinh hệ thống xử lý nước thải

Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên trân trọng kính mời các đơn vị tham gia báo giá sửa chữa, vệ sinh hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

1. Danh mục dịch vụ, sửa chữa, thay thế: (Có phụ lục kèm theo)
2. Thời hạn nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 20/9/2025
3. Địa điểm nhận báo giá:
 - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng. Địa chỉ: xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên.
4. Hồ sơ chào giá phải cung cấp tối thiểu các nội dung chính sau:
 - Thư tham gia chào giá.
 - Bảng chào giá.
 - Thư chào giá và phụ lục hàng hoá báo giá (bản giấy) phải có đầy đủ chữ ký và đóng dấu đỏ người đại diện pháp luật của Công ty; ghi rõ ngày/tháng/năm báo giá; đóng dấu giáp lai nếu có nhiều hơn 01 tờ.
 - Bản mềm qua địa chỉ Email: bvdkdonghung@gmail.com
 - Giá báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí vận chuyển, lắp đặt tại Bệnh viện.
5. Mọi thông tin cần liên hệ: Điện thoại cơ quan: 02273851211.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:


- Như kính gửi;
- Lưu VT, KSNK. 

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Anh Tuấn

Phụ lục 01



DANH MỤC HÀNG HOÁ MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo thư mời báo giá số 596/TMBG-BV ngày 10 tháng 10 năm 2025)

STT	Hạng mục	Tình trạng	Nội dung sửa chữa, vệ sinh	ĐVT	Số lượng
1	Bơm chìm nước thải	+ Có 01 máy bơm chìm nước thải bể đầu ra đã bị cháy, không sử dụng được. Thông số kỹ thuật: Xuất xứ: Hãng Tsurumi - Nhật bản Công suất: 0.4kW/380V Lưu lượng max: 0.27m3/phut; Cột áp max: 9.8m	+ Thay thế 01 máy bơm mới, cùng chủng loại hoặc tương đương	Cái	01
2	Phao báo mức	Tại bể nước thải, có 04 quả phao điều khiển hoạt động không ổn định. Phao báo mức nước thải: - Loại: Phao quả (phao nổi); - Nhiệt độ vận hành: 50°C - Nhiệt độ bể chứa: -20 ÷ 80°C - Nguồn điện: 10(4)A/250V - Cấp độ bảo vệ: IP68	+ Thay thế 04 phao mới cùng chủng loại hoặc tương đương	Cái	04
3	Tủ điều khiển	+ Một số đầu cốt dây đã bị han gỉ. + Một số thiết bị đóng cắt khi vận hành có tiếng kêu bất thường	+ Kiểm tra bảo dưỡng tủ điều khiển + Làm lại các đầu cốt dây điện bị han gỉ	Tủ	01
4	Các bơm chìm nước thải	Hiện các bơm vẫn đang hoạt động. Các cầu đầu dây động lực có dấu hiệu han gỉ, ẩm.	+ Kiểm tra bảo dưỡng các bơm. + Đo các thông số an toàn điện	Cái	03
5	Hệ thống đường ống công nghệ	Các đường ống công nghệ trong bể xử lý chưa được vệ sinh.	Kiểm tra bảo dưỡng, vệ sinh các đường ống, thông tắc nếu như bị tắc rác, đảm bảo hoạt động đúng công năng	Hệ thống đường ống	01



6	Vận hành hệ thống	Một số van/cửa trong bồn xử lý không được căn chỉnh theo công nghệ + Lượng vi sinh không còn đầy đủ theo yêu cầu công nghệ.	+ Kiểm tra vận hành, căn chỉnh theo đúng yêu cầu công nghệ. Điều chỉnh sục khí nhằm cung cấp đủ oxy cho vi sinh phát triển - Cấy men vi sinh, kích thích sự phát triển của vi sinh	Hệ thống	01
---	----------------------	---	---	----------	----



Phụ lục 02

MẪU BÁO GIÁ

Công ty.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi.....(tên Công ty)
báo giá như sau:

1. Báo giá cho hàng hoá:

STT	Tên hàng hoá, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Ghi chú
1						
2						
3						
4						
5						

2. Giá trên đã bao gồm: Thuế, phí, lệ phí

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày), kể từ
ngày tháng năm 2025

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hoá phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá, không nâng khống giá;

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trên.

....., ngàythángnăm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)

